

Poštovani,

Molim Vas za odgovor:

Da li Vam je prihvatljiva pumpa, za poziciju 1. tehničke specifikacije, koja u svemu odgovara postavljenim tehničkim parametrima, sa motorom od 7,5kW?

Srdačan pozdrav,



дел. бр. 2432
дана 30.11.2016. год.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ са потпуном одговорношћу

ул.Орловићева 66, 22400 Рума

Тел/фах:

(022) 479-622

e-mail:

office@vodovod-ruma.co.rs

<http://www.vodovod-ruma.co.rs/>

текући рачуни: 355-1001738-71 Војвођанска банка А.Д. Н.Сад;

105-82008-94 АИК банка, 160-193379-96 Банка Интеса Београд

ПИБ 101341282

Мат.бр. 08099545



Предмет: Одговор

Поводом Вашег питања везано за јавну набавку утапајућих бунарских пумпи, обавештавамо Вас о следећем:

Према подацима нама доступним оценили смо да је пумпа снаге 5,5 kW коју смо описали у техничком делу тендера довољна да испуни захтев, тј. радна тачка $Q=4$ лит/Н=100 m мин. 73% степеном корисног дејства у радној тачки. Већа снага мотора нам не би одговарала. Потрошња електричне енергије је већа, што представља додатни непотребан трошак.

С' поштовањем

за Ј.П. "Водовод" Рума


Славољуб Марђелошки, дипл.инж.грађ.

