

***Pitanje i odgovori, za javnu nabavku male vrednosti, nabavka radova-izrada
istražno eksploatacionog bunara EBJ-11 na izvoristu „Sava 1“-Jarak, redni broj 15/2016.***

Поштовани,

У вези са предметном јавном набавком молимо и за следеће појашњење и евентуалну измену конкурсне документације:

1. у конкурсној документацији је наведен услов за понуђаче да је потребно да су у претходне 4 године извели 4 бунара дубине преко 45 метара реверсном методом са најбољим карактеристима при чему се под најбољим карактеристикама подразумевају избушени бунари са највећом вредности добијеног специфичног протицаја q (1/s/m), с тим да ће Наручилац ће израчунати средњу вредност специфичног протицаја бунара према формули:

$C = \sum (1/s/m)/4$. Услов за успешну оцену квалитета бушења бунара је $C > 7,0$ 1/s/m.

2. Обзиром на следеће чињенице да:

- Протицај зависи од конструкције бунара коју одређује Наручилац у складу са својим потребама.

- Тражени протицај дају бунари бушени у одређеним географским подручјима са шљунковима (алувиони Саве, Дрине и сл)

проиилази да протицај не зависе од квалитета рада Извођача, те сматрамо да је овај услов дискриминаторски и да његовим постављањем нарушавамо начело конкуренције, те молимо да исти измените, односно не захтевате.

Odgovor:

Ne slažemo se sa navedenom činjenicom da se tražena specifična izdašnost odnosi isključivo na aluvijone Save i Drine, već i na mnogo širi prostor aluviona Dunava, Morave, Mlave i sl., kao i na dublje neogene izdani koje su recimo prisutne u Bačkoj.

S' obzirom da je očekivana izdašnost novog bunara oko 50 l/s sa sniženjem maksimalnim do 5 m i specifičnom izdašnošću jednakom i većom od 10 l/s/m', smatramo da je referenca sa traženim karakteristikama minimum onoga što očekujemo. Takođe, s'obzirom da su investiciona ulaganja za potrebe bušenja, opremanja i povezivanja novog bunara visoka, u interesu Investitora je da obezbedi Izvođača koji će izraditi kvalitetan bunar. Shodno svemu navedenom, dužnost Investitora je da ispoštuje načelo efikasnosti i ekonomičnosti, kako bi se radovi, koji su predmet javne nabavke, sprovedi sa najboljim mogućim kvalitetom i bez ikakve problematike (član 9. Zakona o javnim nabavkama RS).

Imajući u vidu da je reč o bušenju, opremanju i povezivanju bunara za potrebe vodosnabdevanja stanovništva neophodnom količinom vode i da je isti predmet visokih ulaganja, smatramo da načelo konkurencije nije narušeno i da je potrebno izabrati Izvođača koji svojim referencama odgovara za kvalitetnu izradu bunara i obezbeđenje maksimalne količine vode.